



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

(ПАО «МОЭК»)

**Генеральному директору
ООО «Ликон Рус»
М.Э. Мкртычян**

Россия, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10
тел.: (495) 587-77-88, факс: (499) 242-53-40
e-mail: info@moeek.ru, www.moeek.ru

ОКПО 75562448, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/997450001

09.06.2017 № АП/07-8140/17
на № 0177/06/17 от 07.06.2017

О возможности применения

Уважаемая Майя Эдуардовна!

В ответ на Ваше обращение от 07.06.2017 №0177/06/17 о возможности применения на объектах центрального теплоснабжения города Москвы технического решения, позволяющего объединить систему подпитки и систему заполнения в одной автоматической установке поддержания давления и заполнения АУПДЗ SPL, сообщая следующее.

Техническое решение на базе АУПДЗ SPL, предлагаемое ООО «Ликон Рус», рассмотрено. Данное инженерное решение соответствует действующим нормативам и правилам.

ПАО «МОЭК» считает возможным применение технического решения на базе АУПДЗ SPL на объектах центрального теплоснабжения города Москвы.

Учитывая технические и экономические преимущества указанного инженерного решения, связанные с повышением надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения, данное оборудование рекомендовано к установке на объектах реконструкции и нового строительства.

**Заместитель управляющего директора –
главный инженер**

И.П. Пульнер